ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

123056, Москва, Красина ул., д.27, стр.1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13, http://www.mos.gosnadzor.ru
663302, Норильск, ул. Завенягина, д. 7, а/я 1256. Телефон: (3919) 46-38-84, Факс: (3919) 46-38-84
E-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 21 -Д/6.3-0026-18

«27» апреля 2018 года

И.о. директора
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Юридический адрес: 647000,
Красноярский край, г. Дудинка, ул.
Андреевой, д. 6
И.Л.Усольцевой

И.о. начальника отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Ткач Елена Николаевна,
(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «27» апреля 2018 г. № 67-Д/6.3-18, составленного в отношении Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская школа-интернат» (далее – КГБОУ «Дудинская школа-интернат»)
Юридический/почтовый адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6
И.о. директора КГБОУ «Дудинская школа-интернат»– Усольцева Ирина Леонидовна, действующая на основании Устава, ИНН 8401009485.

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» Юридический адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6			
1	В электрических щитах здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат» отсутствуют электрические схемы, диспетчерские наименования и знаки установленного образца.	п. 2.12.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018 15.06.18
2	Запирающие устройства электрических щитов в здании КГБОУ «Дудинская школа-интернат»	п. 3.12 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда	27.07.2018

	не препятствует допуск в них работников из числа неэлектротехнического персонала. Не исправно запирающее устройство электрического щита в помещении столовой здании КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	России от 24.07.2013 № 329-М и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	
3	Цветовое обозначение открыто проложенных заземляющих проводников в помещении в помещении столовой здании КГБОУ «Дудинская школа-интернат» не соответствует требованиям правил.	п. 2.7.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
4	Допускается наличие светильников с отсутствием и деформацией защитных плафонов 1, 2, 3, 4 этажи здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 2.12.2., п.2.12.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145), п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.	27.07.2018
5	Частично отсутствуют бирки на кабельных линиях в здании КГБОУ «Дудинская школа-интернат». На имеющихся бирках отсутствует класс напряжения.	п.2.4.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
6	Качественно не уплотнены места прохождений кабельных линий 1 этаж (ВРУ) здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 2.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	27.07.2018
7	Эксплуатация тепловой энергоустановки осуществляется с нарушением требований действующих правил. Реконструкция тепловой энергоустановки выполнена не по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке, Не представлена проектная документация с последующими изменениями, осуществленными в процессе эксплуатации.	п. 2.2.1., п. 2.4.3., п. 2.8.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358.	27.07.2018

8	Не поверенные в установленном требованием правил порядке контрольно-измерительные приборы в тепловом пункте помещения КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 2.4.3., п. 9.1.45 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358.	27.07.2018
9	Частично отсутствуют шпильки на фланцевых соединениях тепловой энергоустановки в тепловом пункте помещения КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 2.2.1., п. 9.18 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.2003 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358.	27.07.2018
10	Не проведены в установленный правилами срок эксплуатационные испытания и измерения электрооборудования и сетей здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 2.12.17. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
11	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 1.6.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
12	Не проведены испытания вводных кабельных линий здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п. 6.3. Приложение №3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
13	Не выполняется требование правил при организации работ командированного персонала в электроустановках КГБОУ «Дудинская школа-интернат» в части проведения инструктажа по безопасному выполнению работ.	п. 46.4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328 и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 №3059.	27.07.2018
14	Работники КГБОУ «Дудинская школа-интернат» из числа электротехнического (электротехнологического) персонала не имеют соответствующую группу по электробезопасности, предъявляемую к соответствующей профессии - повар.	п. 2.4, п. 44.2 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593. п. 1.1.13 «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07. 2002 № 204.	27.07.2018
15	Электроустановки не укомплектованы средствами защиты, используемыми в	п. 2.2.21. «Правил технической эксплуатации электроустановок	27.07.2018

	электроустановках в соответствии с нормами комплектования средств защиты.	потребителей», (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	
16	Эксплуатация электроустановок осуществляется с нарушением требований действующих правил: - энергослужба, укомплектованная, соответствующим по квалификации электротехническим персоналом отсутствует; - договор со специализированной организацией, проводившей эксплуатацию электроустановок, отсутствует.	п. 1.2.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	27.07.2018
17	У работника КГБОУ «Дудинская школа-интернат», назначенного ответственным за электрохозяйство и у работников обслуживающих электроустановки отсутствуют группы допуска по электробезопасности, проверку знаний правил работы в электроустановках в установленный правилами порядке вышеуказанный персонал не проходил.	п. 1.4.20. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	27.07.2018
18	Отсутствует перечень технической документации. Отсутствуют документы, определенные требованием действующих правил и включенные в объем перечня технической документации.	п. 1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	27.07.2018
19	Не определен должным образом порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 3.13. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328 и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	27.07.2018
20	Не обеспечено проведение оперативного обслуживания электроустановок КГБОУ «Дудинская школа-интернат», в части проведения осмотров состояния стационарного электрооборудования, сетей освещения, кабельных линий и заземляющих устройств. Распорядительный документ, определяющий вид оперативного обслуживания электроустановок отсутствует.	п. 3.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328-н и зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 № 30593. п. 2.4.17, п.2.7.9, п. 2.12.17. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрацион-ный № 4145).	27.07.2018

21	Не выполняется требование правил в части соблюдения и выполнения организационных мероприятий обеспечивающих безопасность при выполнении работ в электроустановках.	п. 5.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328-н, зарегистрированным в Минюсте России 12.12.2013 № 30593.	27.07.2018
22	Не проводятся периодические осмотры средств защиты, используемых в электроустановках в установленном правилами порядке.	п.1.4.3. «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-установках», утвержденной приказом Минэнерго Росси от 30.06.2003 №261.	27.07.2018
23	На рабочем месте электротехнического персонала, отсутствует: - журнал учета электрооборудования; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п. 1.8.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных в Минюсте России 22.01.2003 № 4145.	27.07.2018
24	Отсутствует график проведения осмотров видимой части заземляющих устройств.	п. 2.7.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
25	Отсутствует график проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	2.12.17. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
26	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п.2.4.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
27	Не проводятся периодические осмотры кабельных линий КГБОУ «Дудинская школа-интернат».	п.2.4.17 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
28	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств электроустановок КГБОУ «Дудинская школа-интернат» в установленном правилами порядке.	п. 2.7.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018

29	Не проводится проверка устройств защитного отключения в установленном правилами порядке.	п. 28.7 Приложения № 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145).	27.07.2018
30	В помещении кухни здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат» не предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечения защитных мер безопасности электроустановок.	7.1.71. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07. 2002 № 204.	27.07.2018
31	В помещении кухни здания КГБОУ «Дудинская школа-интернат» металлические раковины, подлежащие заземлению не присоединены к сети заземления с помощью отдельного проводника.	п. 2.7.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003г. № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003г. регистрационный № 4145). п. 7.1.71. «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07. 2002 № 204.	27.07.2018
32	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не имеет соответствующих квалификацию и обучение в соответствии с требованием правил.	п. 2.1.1, 2.2.3 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 и зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003	27.07.2018
33	Отсутствует нормативно техническая и оперативная документации на тепловые энергоустановки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	п. 2.8.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 и зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	27.07.2018
34	Не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования).	п. 2.6.1, 2.6.2, «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 и зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	27.07.2018
35	Отсутствуют оперативный журнал, графики обходов и осмотром теплового пункта и тепловых сетей.	п. 9.1.56, 6.2.26 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 и зарегистрированы Минюстом России №4358 от 02.04.2003.	27.07.2018

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.
С предписанием ознакомлен

Заместитель директора по АХЧ КГБОУ «Дудинская школа-интернат» Чуприн Сидор Сергеевич – по доверенности от 26.04.2018 № 5 √

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:

(подпись) Е.Н.Ткач (Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 6 ти листах для исполнения получил:
Заместитель директора по АХЧ
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»
Чуприн Сидор Сергеевич
по доверенности от 26.04.2018 № 5√ 27.04.2018

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)